



**СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ
ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Датум : 25.03.2014.

**Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације
Измене и допуне конкурсне документације**

На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења :

1. Сажета питања :

1. у циљу давања што потпуније понуде за Испитивања опреме под притиском, молимо Вас да нам доставите основне техничке податке за Парни котао "ТПК" Загреб. тип БКГ 25, (продукцију котла, највећи дозвољени радни притисак, испитни притисак и запремину котла).
2. Да ли можете да обезбедите да се прегледи опреме из тендера обаве у једном дану? Ако не може, колико је потребно излазака за обављање свих прегледа? Ми мислимо да може из два пута али зависи од вас, односно од могућности издвајања опреме под притиском из процеса рада. Пошто изласци битно утичу на цену, неопходно је да нам одговорите због повољније понуде.

2. Одговори :

1.

- производња паре 2,5 т/х
- радни притисак, фабрички 13 бар. испитни 19,5 бар, по елаборату ТД/177 - 00 – 08 из 2008.год радни притисак је снижен на 10,7 бара а испитни на 13,7 бара.
- запремина котла 5390 литара.

2.

Наручилац може да обезбеди преглед опреме у 2 (два) дана, због организације процеса рада. Понуђачи могу да ценом обухвате 2 доласка на паритету наручилац.

Понуђач је дужан да користи и достави конкурсну документацију са извршеним изменама и допунама, као и да потврди наручиоцу да је упознат са изменама и допунама пре рока одређеног за подношење понуда.

за Комисију:

Петар Кнежевић, дипл.менаџер с.р.

